



# Zertifikat

über die

## Anerkennung

von

### Bauteilen und Systemen

*Inhaber der Anerkennung:*

Shenzhen Center Power Tech. Co., Ltd.  
Center Power Industrial Park, Tongfu Industrial District

CN-518120 Dapeng Town, Shenzhen, China

#### Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

■ mit den Bestandteilen nach Anlage 1,

■ dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,

■ zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen

der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden.

Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden.

Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-

Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

| Anerkennungs-Nr.: | Anzahl der Seiten: | Gültig vom: | Gültig bis: |
|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| G 104098          | 4                  | 15.10.2008  | 14.10.2012  |

*Gegenstand der Anerkennung:*

Wartungsfreie Blei-Batterie  
VISION CP1212S

*Verwendung:*

in Gefahrenmeldeanlagen

*Anerkennungsgrundlagen:*

Verfahrensrichtlinien VdS 2344 (12/05)  
Durchführung von Produktüberwachungen VdS 2841 (12/05)  
Allgemeine Anforderungen und Prüfmethode VdS 2227 (05/02)  
Richtlinien Umweltverhalten VdS 2110 (01/03)  
Richtlinien für Blei-Batterien  
Anforderungen und Prüfmethode VdS 2102 (07/01)

Köln, den 30.09.2008

Schügel

Geschäftsführer

Conrads

Leiter der Zertifizierungsstelle

**VdS Schadenverhütung GmbH**

Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) akkreditiert als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherungstechnik von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)



DAT-ZE 005/92

zur Anerkennung Nr. G 104098

vom 30.09.2008

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

| Bezeichnung des Gegenstandes  | Type                  | Kenn-Nr. des Antragstellers | Bei Systemen:<br>Anerkennungs-<br>Nummer der<br>System-<br>Bestandteile |
|---|-----------------------|-----------------------------|---|
| <p>Wartungsfreie Blei-Batterie im Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff</p> <p>Nennspannung: 12 V</p> <p>Nennkapazität (C<sub>20</sub>): 1,2 Ah</p> | <p>VISION CP1212S</p> |                             |   |



**Anlage 3**

Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 104098

vom 30.09.2008

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

1. Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.
2. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1.